BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Laboratoř Chrudim, zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
537 01 Chrudim, Píšťovy 820

P R O T O K O L O Z K O U Š C E č. 4032/25

Zákazník:	Bioanalytika CZ, s.r.o.
Adresa:	Bioanalytika CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III.
Kontaktní údaje:	Ing. Zigo Martin, 602 165 105, martin.zigo@ekomonitor.cz
Zakázka:	10745 Havárie Hustopeče nad Bečvou
Číslo objednávky:	neuvedeno
Číslo vzorku/rok:	**7888-7891/2025**
Vzorek odebral:	Pilař Jan - pracovník Laboratoře Chrudim
Metoda odběru vzorku:	SOP-V-07
Plán vzorkování ze dne:	15.4.2025
Datum příjmu vzorku:	22.4.2025
Datum provedení zkoušek:	22.4.2025 - 22.4.2025
Matrice vzorku:	voda povrchová

Číslo vzorku	Místo odběru vzorku	Označení vzorku	Typ vzorku
7888/2025	Hustopeče nad Bečvou - přilehlá pískovna pod železniční tratí	P - 2	prostý (bodový) vzorek
7889/2025	Hustopeče nad Bečvou - řeka Bečva	P - 4	prostý (bodový) vzorek
7890/2025	Hustopeče nad Bečvou - přilehlá pískovna pod železniční tratí	P - 5	prostý (bodový) vzorek
7891/2025	Hustopeče nad Bečvou - přilehlá pískovna pod železniční tratí	P - 6	prostý (bodový) vzorek

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorků uvedených na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota na hladině významnosti přibližně 95 % s koeficientem rozšíření k = 2.
Nejistota měření neobsahuje příspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorku.

Schválil:

Ing. Markéta Dvořáčková, vedoucí zkušební laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná NAO -ČIA č. 1012 BIOANALYTIKA CZ CHRUDIM

V Chrudimi dne: 22.4.2025

Výsledky zkoušek

Číslo vzorku:			**7888**	**7889**	**7890**
Označení vzorku:			P - 2	P - 4	P - 5
Matrice vzorku:			voda povrchová	voda povrchová	voda povrchová
Začátek odběru vzorku - datum, čas:			22.4.2025 8:15	22.4.2025 8:50	22.4.2025 8:35
Parametr	**Zkušební metoda**	**Jednotka**	**Výsledek NM**	**Výsledek NM**	**Výsledek NM**
Benzen	SOP - 63	µg/l	2,27 25 %	<0,5	<0,5

Číslo vzorku:			**7891**
Označení vzorku:			P - 6
Matrice vzorku:			voda povrchová
Začátek odběru vzorku - datum, čas:			22.4.2025 7:30
Parametr	**Zkušební metoda**	**Jednotka**	**Výsledek NM**
Benzen	SOP - 63	µg/l	0,708 25 %

----------Konec výsledkové části protokolu o zkoušce----------

Použité zkušební metody

Zkušební metoda	**A/N**	**Identifikace metody**	**Místo provedení zkoušky**
SOP - 63	A	ČSN EN ISO 10301	2

Vysvětlivky:
A/N Zkouška v rozsahu akreditace/zkouška mimo rozsah akreditace
NM Nejistota měření

Údaje poskytnuté zákazníkem: nejsou

Místo provedení zkoušky:
2. Laboratoř Chrudim, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

---------- Konec protokolu o zkoušce----------